

CODE:

MBK15-FDS-TD100EA-  
SWITCH

ERP:

0139062

## Αυτόματο Σύστημα FIDIAS 1m HFC-227ea με Πιεσοστατικό Διακόπτη

### Αυτόματο Σύστημα FIDIAS

Αυτόματο Σύστημα Φειδιάς 1m HFC-227ea με Πιεσοστατικό Διακόπτη για ηλεκτρικούς πίνακες  
Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς A, B, C όπως επίσης σε υπό-προστασία χώρους με  
παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος

- Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου)
- Μηδενική Συντήρηση καθ' όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος
- Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο
- Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση
- Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης
- Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού
- Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-227ea)
- Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας
- 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα
- Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση
- Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 120°C



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος συστήματος	110 cm
Εξωτ. διάμετρος σωλήνα	18 mm
Υλικό κατάσβεσης	HFC-227e
Ποσότητα υλικού κατάσβεσης	0,25 kg
Μέγιστος όγκος προστασίας	0,2-0,3 m <sup>3</sup>
Θερμοκρασιακό εύρος	-40°C to +60°C

Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΡΟΣΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ &amp; ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &amp; ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobiak.gr](http://www.mobiak.gr)