

CODE: MBK09-120PA-DF

ERP: 0135308

## Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης Φορητοί

Πυροσβεστήρας **12Kg** με Μονόραφο Δοχείο  
Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου  
**Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση**  
Κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 35KV  
**Οδηγίες χρήσης σε μεταξοτυπία**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	12Kg
Κατασβεστική ικανότητα	43A 183B C
Υλικό κατάσβεσης	ABC 40%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	13Lt lt
Ύψος δοχείου	535 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου	190 ± 1.5 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30 ± 1.5mm
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	19-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	18,14 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	700 x 280 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΣΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobiak.gr](http://www.mobiak.gr)